

순 위	점 검 내 용		점 검 결 과(해당란에 체크)			
	분야	세부 점검사항	적합	부합	해당 없음	보정할 세부 내용 (원치·상태 등)
		< 기타 점검 의견 >				
		○ 용접(용단용) 작업구구에 역화방지장치가 설치되어 있는가? - 산소·아세틸렌 화염시설과 용접·용단작업용 기구는 압력조정기와 토치 사이에 검사품 또는 안전인증을 받은 역화방지장치 설치	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		○ 가스누출경보장치가 적정하게 설치되어 있는가? - LPG : 저장능력 1톤 이상의 소형저장탱크 저장소에는 바닥에서 30cm이내에 감지부가 있는 가스누출 경보장치를 설치할 것 - 기타 고압가스 : 공기보다 무거운 가연성가스 및 독성가스 설비에 경보장치 설치	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		○ 가스누출 자동차단장치 설치와 작동이 적정한가? - LPG : 1종보호시설과 지하실에서 사용하는자와 식품위생법에 따른 집단급식소나 식품접객업소(단, 소화안전장치가 부착되고 차단기능이 있는 다기능가스계량기를 부착한 경우 제외)는 연소기와 수평거리 4m이내에 감지부가 설치되어야 함. - 도시가스 : 식품위생법에 따른 식품접객업소 면적 100㎡이상 시설과 지하에 설치된 시설(단, 2천㎡미만이고 소화안전장치 부착된 연소기에 퓨즈류(상저류)설치시설 및 차단기능이 있는 다기능 가스계량기 설치된 경우는 제외)은 연소기 수평거리 8m이내에 감지부 설치	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	사고 예방 설비 (공통)	○ 경계책과 경계표시("LPG저장소(연)", "화기엄금")는 적정한가? - 저장능력 1톤이상인 LPG 소형저장탱크는 경계책 설치 및 경계표시 - 용기보관실 주위에 경계표시 ○ 가연성가스 저장설비에는 환기시설이 적정한가? - 저장소가 별도 건물에 있는 경우는 양방향 통풍구나 환풍기를 설치 < 기타 점검 의견 >	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
		○ 정압기는 시설기준에 적정한가? - 비누물 등 가스누출 점검시 이상이 없고, 가스 감지부 및 경보기가 정상작동 하는지, 이상압력 통보설비가 설치되어 있는지, - 과압 방출관이 지면에서 5m 이상 높이로 설치되었는지, - 분해점검(설치후 최초 3년후 및 이후 4년마다) 내역 확인 < 기타 점검 의견 >	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	정압기 (도시 가스)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

※ 가스누출 등 중대 결함이 발견 된 경우 민간전문가 및 점검장비를 활용하여  
확인점검 실시

#### 4. 소방분야 점검표

점 검 일 시	2021. 12. 10. ~ 12. 17.	점 검 구 분		자체 점검
점 검 장 소	교사동			
점 검 자	(소속)행복크린사회적협동조합 (직위)시설대체용역	(성명) 조수철	(인)	(인)
	(소속)월포초	(직위)행정실장	(성명) 이신영	(인)
확 인 자	(소속)에스에이엔씨(주)	(직위)소방담당	(성명) 박찬욱	(인)
	(소속)월포초	(직위)학교장	(성명) 이순희	(인)
점검자 의견 (총 평)				

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과 (해당란에 체크)			
		양호	불량	해당없음	불량 내 역
	소방안전관리자 선임 적정성(선임 등급) <input type="checkbox"/> 특급 <input type="checkbox"/> 1급 <input type="checkbox"/> 2급 <input type="checkbox"/> 3급	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> 미선임 <input type="checkbox"/> 미신고 <input type="checkbox"/> 실무교육 미이수
	소방안전관리자 선임 자격 <input type="checkbox"/> 국가기술자격증(□기술사 □기사 □기타) <input checked="" type="checkbox"/> 소방안전관리자수첩 <input type="checkbox"/> 소방시설관리업체에 위탁선임 <input type="checkbox"/> 타법령에 따라 안전관리자로 선임(검직) <input type="checkbox"/> 기타				<input type="checkbox"/> 소방계획서 미작성(미보관) <input type="checkbox"/> 소방계획서 내용 미흡 <input type="checkbox"/> 기타
	소방계획서 작성 및 업무수행 여부	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> 미실시 <input type="checkbox"/> 거짓 또는 부실점검 <input type="checkbox"/> 작동기능점검표 미보관 <input type="checkbox"/> 점검기록표 미부착 <input type="checkbox"/> 기타
	작동기능점검	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> 미실시 <input type="checkbox"/> 거짓 또는 부실점검 <input type="checkbox"/> 중화현밀점검표 미보관 <input type="checkbox"/> 점검기록표 미부착 <input type="checkbox"/> 기타
1. 자체안전 관리분야	소방시설 자체점검 이행 여부	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> 미실시(세부점검표 미보관) <input type="checkbox"/> 세부점검표 내용 미흡 <input type="checkbox"/> 기타
	중화현밀점검	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> 미실시 <input type="checkbox"/> 실시결과기록부 미보관 <input type="checkbox"/> 참석자현황 미작성 <input type="checkbox"/> 기타
	다중이용업소 안전시설등 점검여부(세부점검 검표 작화) 및 보관여부			<input checked="" type="checkbox"/>	
	자체 소방교육 및 훈련 실시 여부	<input checked="" type="checkbox"/>			
	소방관서와 합동 소방훈련 실시 여부	<input checked="" type="checkbox"/> 실시(□특급 □1급 □공공기관 □노유자시설 □요양 병원, □기타), □미실시			
2. 소화기구설치 장소거리 적정성		<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> 은폐장소에 배치

				<input type="checkbox"/> 구획된 설33㎡ 이상) 마다 미비저 <input type="checkbox"/> 화재등기에 부적절한 소화기배치 <input type="checkbox"/> 보행거리 미충족
	소화기 유지·관리 여부	✓		<input type="checkbox"/> 안전핀 고정 상태 부적정 <input type="checkbox"/> 지시압력계(충압) 부적정 <input type="checkbox"/> 내용연수 10년 초과 <input type="checkbox"/> 기타
	수신반 전원 이상 유무	✓		<input type="checkbox"/> 수신반 상용전원 공급 불량 <input type="checkbox"/> 수신반 자체 고장 <input type="checkbox"/> 기타
	감지기(탐지부) 설치 위치 적정 여부	✓		<input type="checkbox"/> 전장으로부터 30cm 이내 미설치 <input type="checkbox"/> 바닥으로부터 30cm 이내 미설치 <input type="checkbox"/> 수신반과 배선 단선 <input type="checkbox"/> 기타
	음향장치의 음량 적정 여부	✓		<input type="checkbox"/> 음향장치 출력 불량 <input type="checkbox"/> 기타
	열원(가스, 전기) 자동차단장치 작동여부	✓		<input type="checkbox"/> 수동기동 시 작동 불량 <input type="checkbox"/> 기타
	가압송수장치 종류	<input checked="" type="checkbox"/> 전 동 기 <input type="checkbox"/> 내연기관	보조(충압)	<input checked="" type="checkbox"/> 전 동 기 <input type="checkbox"/> 내연기관
	수원 및 약제량(포 소화설비) 적정 여부	✓		<input type="checkbox"/> 수원 저수량 미확보 <input type="checkbox"/> 펌프의 후드벨브 또는 흡수 배관의 흡수구 설치위치 불량 <input type="checkbox"/> 폴루팅 스위치 고장에 따른 급수불량 <input type="checkbox"/> 불탐고장에 따른 자동급수 이상 <input type="checkbox"/> 기타
	소화수 공급배관 차단(폐쇄) 여부 확인	✓		<input type="checkbox"/> 급수배관 차단(폐쇄) <input type="checkbox"/> 급수배관 T/S 미설치 <input type="checkbox"/> 기타
	가압송수장치 정상 작동여부	✓		<input type="checkbox"/> 자동기동 불량 <input type="checkbox"/> 수동기동 불량 <input type="checkbox"/> 설비별 펌프 표기 미표시 <input type="checkbox"/> 전동기펌프 전원공급 불량 <input type="checkbox"/> 전동기펌프 모터 고장 <input type="checkbox"/> 엔진펌프 동력제어반 고장 <input type="checkbox"/> 엔진펌프내 점화스위치 고장 <input type="checkbox"/> 엔진펌프 냉각장치 고장에 따른 과열발생 <input type="checkbox"/> 기타
	동력 및 감시 제어반 관리 상태 (자동, 수동, 정지 상태 여부 등)	✓		<input type="checkbox"/> 각 펌프 자·수동 기동 불량 <input type="checkbox"/> 제어스위치 정지상태 <input type="checkbox"/> 동력제어반 표시 미표시 <input type="checkbox"/> 감시제어반 화로이상(단락, 단선 등) <input type="checkbox"/> 기타
	감시제어반, 비상전원 설치장소 방화구획 여부 (비상조명등, 급배기시설 설치 여부 포함)	✓		<input type="checkbox"/> 방화구획 미비(방화문 관리상태 벽 관 등) <input type="checkbox"/> 비상조명등 미설치

				<input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 충수구 접근에 어려움 <input type="checkbox"/> 충수구 설치위치 불량(높이) <input type="checkbox"/> 충수구 마개 미설치 <input type="checkbox"/> 충수압력범위 미표시 <input type="checkbox"/> 충수구 내 쓰레기 삽입 <input type="checkbox"/> 기타
	충수구 관리상태 및 소방차 접근 여부	✓		
	비상전원 관리 상태	<input type="checkbox"/> 자가발전설비 <input type="checkbox"/> 축전지 설비 <input type="checkbox"/> 기타(비상전원수전설비 등)		<input checked="" type="checkbox"/> 비상전원 연료 부족 <input type="checkbox"/> 상용전원 차단시 비상전원으로 전환 불량 <input type="checkbox"/> 축전지 불량 <input type="checkbox"/> 기타
	소화전함 위치표시등 점등 상태	✓		<input type="checkbox"/> 위치표시등 점등 불량 <input type="checkbox"/> 위치표시등 켜 탈락 <input type="checkbox"/> 펌프 기동표시등 미점등 <input type="checkbox"/> 기타
	소화전함내 호스, 노즐 등 관리상태	✓		<input type="checkbox"/> 호스 및 노즐 결합상태 불량 <input type="checkbox"/> 호스 고착 <input type="checkbox"/> 소화전 사용방법 미부착(외국어행기 포함) <input type="checkbox"/> 호스 및 노즐 미비치(수함부착) <input type="checkbox"/> 기타
	소화전 사용에 지장을 초래하는 물건은 없는지 여부	✓		<input type="checkbox"/> 소화전 앞 장애물 적치 <input type="checkbox"/> 소화전 문개방 불가 <input type="checkbox"/> 기타
	포 혼합장치 정상 작동여부		✓	<input type="checkbox"/> 포 혼합장치 작동불량 <input type="checkbox"/> 포 약제량 부족 <input type="checkbox"/> 기타
	6.포 소화설비	설치	<input type="checkbox"/> 전충 <input type="checkbox"/> 주차장 <input checked="" type="checkbox"/> 일부충(2중)	
	7. (간이) 스포링 클 / 미분무 / 포 소화설비	<input type="checkbox"/> 습식 <input type="checkbox"/> 준비작동식 <input type="checkbox"/> 간식 <input type="checkbox"/> 일제개방밸브 <input checked="" type="checkbox"/> 개폐밸브(간이)	<input type="checkbox"/> 점근불량 및 공간 미확보 <input type="checkbox"/> 유수검지장치실 표기 미표시 <input type="checkbox"/> 보호용 철망 등으로 미구획 <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 개폐밸브 폐쇄 <input type="checkbox"/> 밸브 폐쇄 시 T/S 동작 불량 <input type="checkbox"/> 개폐밸브 부식 <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 유수검지장치 압력스위치 작동불량 <input type="checkbox"/> 유수검지장치(SVP) 작동 불량 <input type="checkbox"/> 화재감지회로 이상(단선, 단락) <input type="checkbox"/> 기타	
	유수검지장치	<input type="checkbox"/> 개폐밸브 관리 상태 <input type="checkbox"/> 배수밸브, 시험배관, 감지기 또는 기동장치 작동시 작동여부	✓	
	음향장치 정상 작동여부	✓		<input type="checkbox"/> 범호구역 내 음향장치 출력 불량 <input type="checkbox"/> 감시제어반 부처 출력 불량 <input type="checkbox"/> 기타
	헤드 적정성 불량(소리범용형)	✓		<input type="checkbox"/> 헤드의 누락(미설치) <input type="checkbox"/> 기타



	헤드감열 및 실수 분포의 방해를 설치여부		✓		<input type="checkbox"/> 페인트 등에 의한 헤드 도색 <input type="checkbox"/> 헤드 살수반경 미확보 <input type="checkbox"/> 헤드 전정 등 매립 <input type="checkbox"/> 차폐관 미설치 <input type="checkbox"/> 헤드 설치위치 부착면으로부터 30cm 초과 <input type="checkbox"/> 기타
	동결 또는 부식할 우려가 있는 부분에 보온, 방호조치가 되고 있는지 여부		✓		<input type="checkbox"/> 방호조치 불량 <input type="checkbox"/> 배관 및 밸브 등 부식 <input type="checkbox"/> 기타
	배관, 관부속, 밸브류 등이 변형, 손상, 부식되었는지 여부		✓		<input type="checkbox"/> 배관 및 밸브 등 변형손상부식 <input type="checkbox"/> 기타
	<input type="checkbox"/> 이산화탄소화설비 <input type="checkbox"/> 할로겐화합물소화설비 <input type="checkbox"/> 정장소화약제소화설비 <input type="checkbox"/> 분말소화설비				
8기 소 화 설 비	기동용기 조작장치(슬레노이드)작결 여부		✓		<input type="checkbox"/> 슬레노이드에 안전핀 체결 <input type="checkbox"/> 슬레노이드와 기동용기 분리 <input type="checkbox"/> 기타
	기동관의 가스체크밸브의 설치위치 및 방향은 적정하게 구성되어 있는지 여부		✓		<input type="checkbox"/> 가스체크밸브 설치위치 불량 <input type="checkbox"/> 가스체크밸브 방향 부적절 <input type="checkbox"/> 기타
	수동식 및 자동식 기동장치의 정상작동여부		✓		<input type="checkbox"/> 감지기 동작 불량(단선포함) <input type="checkbox"/> 감지기 교차화로 미구성 <input type="checkbox"/> 수동조작함 수동스위치 동작불량 <input type="checkbox"/> 기타
	방출표시등 작동 이상 유무		✓		<input type="checkbox"/> 방출표시등 미설치 <input type="checkbox"/> 암력스위치 동작 시 방출표시등 미점등 <input type="checkbox"/> 기타
	음향경보장치(사이렌) 정상작동여부		✓		<input type="checkbox"/> 감지기 동작시 음향경보장치 미출력 <input type="checkbox"/> 수동조작함 개방시 음향출력 불량 <input type="checkbox"/> 음향경보장치 제아스위치 정지상태 <input type="checkbox"/> 기타
	소화약제량 이상 유무		✓		<input type="checkbox"/> 소화약제량 손실량 5% 초과 <input type="checkbox"/> 약제저장용기 액위량 미표시 <input type="checkbox"/> 기타
	비상전원관리상태	<input type="checkbox"/> 자가발전설비			<input checked="" type="checkbox"/> 비상전원 연료 부족 <input type="checkbox"/> 상용전원 차단시 비상전원으로 전환 불량 <input type="checkbox"/> 축전지 불량 <input type="checkbox"/> 기타
		<input type="checkbox"/> 축전지 설비		✓	
9경 보 설 비	경보 / 자동화제성여부	<input type="checkbox"/> P형 수신기 <input checked="" type="checkbox"/> P형 수신기(기록장치 내장)		<input type="checkbox"/> R형 수신기	<input type="checkbox"/> 수신기 주변 장애물 적치 <input type="checkbox"/> 수신기 고정 불량 <input type="checkbox"/> 수신기 설치높이 불량 <input type="checkbox"/> 스위치 파손 변경
				✓	

10. 피 난 설 비	유도등	수신기 방화구획 장소 설치여부 (근무자 상시 근무여부 포함)		✓		<input type="checkbox"/> 경계구역 일람도 미비치 <input type="checkbox"/> 기타
		수신기 자동설정 여부 (주경중, 지구경중, 부지 등)		✓		<input type="checkbox"/> 방화구획 장소에 미설치 <input type="checkbox"/> 상시 근무장소에 미설치 <input type="checkbox"/> 기타
		발신기, 경중, 표시등 이상 유무		✓		<input type="checkbox"/> 발신기 위치표시등 점등불량 <input type="checkbox"/> 발신기 위치표시등 켜 발박(폐산) <input type="checkbox"/> 발신기 누름스위치 동작불량 <input type="checkbox"/> 발신기 응답표시등 미점등 <input type="checkbox"/> 지구경중 출력 불량 <input type="checkbox"/> 지구경중 음량크기 부족 <input type="checkbox"/> 기타
		음향장치의 적정성 여부		✓		<input type="checkbox"/> 경보방식 적용 불량(전중, 우선) <input type="checkbox"/> 기타
		감지기 설치 및 적응성 적정여부 (감지기 누락포함)		✓		<input type="checkbox"/> 감지기 미설치 <input type="checkbox"/> 감지기 탈락 <input type="checkbox"/> 감지기 적응성 불량 <input type="checkbox"/> 감지기 동작 불량 <input type="checkbox"/> 감지기 송배전방식 미적용 <input type="checkbox"/> 감지기 회로 단선 <input type="checkbox"/> 기타
		예비전원(축전지설비) 상태		✓		<input type="checkbox"/> 예비전원 충전 불량 <input type="checkbox"/> 상용전원 차단시 예비전원 자동전환 불량 <input type="checkbox"/> 예비전원 용량부족 <input type="checkbox"/> 기타
		비상방출	화재시 소방용으로 자동전환 여부 (터 방송차단 및 연동관리 상태 포함)		✓	<input type="checkbox"/> 비상방출설비 전원공급 차단 <input type="checkbox"/> 화재시 소방용으로 자동전환 불량 <input type="checkbox"/> 경보방식 적용 불량(전중, 우선) <input type="checkbox"/> 기타
			화재시 지동으로 화재안내 방송 여부		✓	<input type="checkbox"/> 자동화제탐지설비의 작동과 연동 불량 <input type="checkbox"/> 화재신호 입력 시 10초 이내 방송출력 불량 <input type="checkbox"/> 기타
		속보설비	화재시 지동으로 소방관서로 통보 여부 (자동화제탐지설비와 연동관리 상태 포함)		✓	<input type="checkbox"/> 자동화제속보설비 전원공급 차단 <input type="checkbox"/> 자동화제탐지설비와 연동불량 <input type="checkbox"/> 기타
			출입구 및 비상구, 계단참 등에 유도등 설치 여부(크기 적정성 여부 포함)		✓	<input type="checkbox"/> 유도등 미설치 <input type="checkbox"/> 유도등 적응성 불량(폐난구,통로) <input type="checkbox"/> 유도등 크기 부적절 <input type="checkbox"/> 기타
		유도등 설치 위치 및 방향의 적정여부 (폐난방향이 인지 되는지 여부)		✓		<input type="checkbox"/> 유도등 인식불가(장애물 등) <input type="checkbox"/> 유도등 적응성 불량(방향 포함) <input type="checkbox"/> 기타
		유도등 상시 점등 여부 (강선식의 경우 화재시 점등 여부)		✓		<input type="checkbox"/> 전원 미인가(차단기) 고정 등) <input type="checkbox"/> 유도등 지구불량

					<input type="checkbox"/> 유도등 점등불량 <input type="checkbox"/> 기타
	유도등 및 유도표지의 피손변형(탈락·누락 여부)	✓			<input type="checkbox"/> 유도등(표지) 미설치 <input type="checkbox"/> 유도등(표지)의 불량(파손 등) <input type="checkbox"/> 기타
	비상전원 적정성 여부	✓			<input type="checkbox"/> 비상전원 없음 <input type="checkbox"/> 비상전원 불량(방전 등) <input type="checkbox"/> 기타
	설비위치의 적정여부	✓			<input type="checkbox"/> 피난통로상 미설치(복도, 계단 등) <input type="checkbox"/> 기타
	비상점검스위치 등 관리상태	✓			<input type="checkbox"/> 점등불량(조도 1lx 미만 포함) <input type="checkbox"/> 점검스위치 작동불량 <input type="checkbox"/> 기타
비상조명 등	예비전원 적정여부(내장형에 한함)	✓			<input type="checkbox"/> 예비전원 불량(방전 등) <input type="checkbox"/> 기타
	□원강기 □구조대 □미끄럼대 □승강식피난기 □기타				
	피난기구의 사용방법 표시유무			✓	<input type="checkbox"/> 표지 미부착 <input type="checkbox"/> 표지 인식불가(퇴색 등) <input type="checkbox"/> 기타
	피난기구 및 고정 장치의 노후파손변형 유무			✓	<input type="checkbox"/> 피난기구 불량(작동, 길이 등) <input type="checkbox"/> 고정장치 불량(부식 등) <input type="checkbox"/> 기타
	설치장소의 적정성 여부 (충광식 표지 부착여부 포함)			✓	<input type="checkbox"/> 피난기구의 부적응성 <input type="checkbox"/> 개구부 사용 장애(미확보 등) <input type="checkbox"/> 착지면의 확보 <input type="checkbox"/> 밀폐창 파괴장치 미비 <input type="checkbox"/> 기타
11. 소화수비	소화용수의 규정수량 확보 여부	✓			<input type="checkbox"/> 규정수량 미확보 <input type="checkbox"/> 규정수량 부족(확인불가 포함) <input type="checkbox"/> 기타
	소방차 접근가능 상태는?	✓			<input type="checkbox"/> 진입도로 없음 <input type="checkbox"/> 불법 주정차로 접근곤란 <input type="checkbox"/> 기타
	흡수관 투입구의 뚜껑 등 개폐 용이성 여부	✓			<input type="checkbox"/> 투입구 위치 파악 불가 <input type="checkbox"/> 투입구 개폐불가(부식 등) <input type="checkbox"/> 기타
	펌프기동장치 정상 작동유무			✓	<input type="checkbox"/> 펌프기동장치 작동불량 <input type="checkbox"/> 펌프고장 <input type="checkbox"/> 기타
	상수도소화용수설비 위치표시 적정성 여부	✓			<input type="checkbox"/> 위치표시 미표시 <input type="checkbox"/> 위치표시 설치위치 부적정 <input type="checkbox"/> 기타
12. 제연설비	□거실제연 □특별피난계단 □비상용승강기				
	거실제연	제연경계벽(고정, 가동벽) 상태		✓	<input type="checkbox"/> 제연경계벽 미설치 <input type="checkbox"/> 제연경계벽 작동불량 <input type="checkbox"/> 기타

					<input type="checkbox"/> 제연설비로 자동전환 불량 <input type="checkbox"/> 기타
	공조겸용인 경우 화재시 공조설비가 제연설비로 자동변환 여부	✓			<input type="checkbox"/> 공기유입구 피손(변형) <input type="checkbox"/> 공기유입구 앞 장애물 적치 <input type="checkbox"/> 제연구역 임의변경 <input type="checkbox"/> 기타
	각 제연구역의 공기유입구 피손, 변형, 장애물 유무(내부구조변경 등)	✓			<input type="checkbox"/> 출입문 작동불량(헤드 등) <input type="checkbox"/> 출입문 완전폐쇄 불량 <input type="checkbox"/> 자동폐쇄장치 불량 <input type="checkbox"/> 기타
	출입문(화문, 창문) 자동폐쇄 여부	✓			<input type="checkbox"/> 출입문 작동불량(미표시) <input type="checkbox"/> 차암게 오작동(수지 상이 등) <input type="checkbox"/> 기타
	차암게(차암표시)를 고정부착한 밀폐포함의 정상작동 여부	✓			<input type="checkbox"/> 출입문 개방불가 <input type="checkbox"/> 기타
부속설비	제연설비 작동시 출입문 개방가능여부 (110N 이하)	✓			<input type="checkbox"/> 비상전원 없음 <input type="checkbox"/> 연료부족 <input type="checkbox"/> 비상전원 불량(충전지 방전 등) <input type="checkbox"/> 기타
	비상전원 관리상태			✓	<input type="checkbox"/> 도로폭 4m 이하 <input type="checkbox"/> 불법 주정차로 접근 곤란 <input type="checkbox"/> 기타
	공통사항			✓	<input type="checkbox"/> 충수구역 계통도 미부착 또는 부정정 <input type="checkbox"/> 이물질 및 호스 결합부 손상 <input type="checkbox"/> 기타
	소방차의 접근 용이성 여부	✓			<input type="checkbox"/> 가압충수장치 작동불량 <input type="checkbox"/> 가압충수장치 성능미달 <input type="checkbox"/> 기타
	충수구 표지 및 충수구역 등을 명시한 계통도의 적정여부	✓			<input type="checkbox"/> 호스(2분) 및 노즐 미모관 <input type="checkbox"/> 함 축광식표지 미표시 <input type="checkbox"/> 기타
13. 연결수관 / 연설비	가압충수장치 이상 유무 상태	✓			<input type="checkbox"/> 헤드 피손(탈락 등) <input type="checkbox"/> 헤드 살수장애 <input type="checkbox"/> 헤드 누락 <input type="checkbox"/> 기타
	방수용기구함내 호스 노즐 등 보관 상태 (충광식표지 부착여부 포함)	✓			<input type="checkbox"/> 함 문개방 불가 <input type="checkbox"/> 함 전원 미인가 <input type="checkbox"/> 기타
	헤드 피손, 탈락 및 살수장애 여부	✓			<input type="checkbox"/> 표지 미부착 <input type="checkbox"/> 표지 인식불가(퇴색 등) <input type="checkbox"/> 기타
	점검 또는 사용상 장애 여부	✓			<input type="checkbox"/> 표시 등 없음 <input type="checkbox"/> 표시 등 점등불량 <input type="checkbox"/> 기타
	보호함 표면의 "비상콘센트" 표지 상태	✓			<input type="checkbox"/> 비상전원 없음 <input type="checkbox"/> 비상전원 불량(방전 등) <input type="checkbox"/> 기타
14. 비상콘센트	보호함 표시등 점등 상태	✓			
	비상전원 이상 유무	✓			



15. 무선통신 보조설비	무선기기 접속단자의 유지관리 상태			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 위치파악 불가 <input type="checkbox"/> 접근장애(장애물, 개폐불가 등) <input type="checkbox"/> 기타
	피난·방화시설 폐쇄 또는 훼손 피난·방화시설 주변에 장애물 설치 피난·방화시설의 용도에 장애를 주거나 소방활동에 지장을 주는 행위 피난·방화시설을 변경하는 행위	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 방화문(셔터)의 폐쇄 <input type="checkbox"/> 방화문(셔터)의 훼손 <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 계단상에 장애물 설치 <input type="checkbox"/> 복도상에 장애물 설치 <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 피난방화시설의 폐쇄(훼손) <input type="checkbox"/> 타 용도로 이용 <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 구조적 임의변경 <input type="checkbox"/> 기타
16. 피난방화 시설	<input type="checkbox"/> 방염대상물품 사용 대상 <input checked="" type="checkbox"/> 비대상				
	커튼, 실내장식물 등 방염처리 여부 가연성 소파, 침대, 매트리스 방염처리 여부 건축물의 가연성부분 및 가연성물질로부터 1m 이상의 안전거리를 확보 상태 가연성가스 또는 증기가 발생하거나 체류할 우려가 없는 장소에 설치 여부 연료탱크가 연소기로부터 2m이상의 수평 거리 확보 상태	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 전체 방염 미처리 <input type="checkbox"/> 일부 물품의 방염 미처리 <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 전체 방염 미처리 <input type="checkbox"/> 일부 물품의 방염 미처리 <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 이격거리 부적정(1m 이내) <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 가연성 가스(증기)의 누설 <input type="checkbox"/> 가연성가스(증기)의 체류 <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 이격거리 부적정(2m 이내) <input type="checkbox"/> 기타
17. 방염물품					
	위험물 안전관리자 선임 여부 방화환경조성 및 주의, 경고표시 유무 차광 및 환기 설비 관리상태 보호역속에 보존되어야 할 위험물이 보관되어 있는지 여부 기름찌꺼기나 폐액 방치 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 미선임 <input type="checkbox"/> 실무교육 미이수 <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 가연성 물질의 방치 <input type="checkbox"/> 경고표시 미표시 <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 설비 미설치(차광, 환기 등) <input type="checkbox"/> 설비 작동 불량 <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 위험물의 외부보관 <input type="checkbox"/> 보호액의 부족 <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 기름찌꺼기 등 임의방치 <input type="checkbox"/> 기타
18. 화기취급시설					
	위험물과 가연물과의 접촉 또는 혼합, 분해 촉진에 대한 방지조치 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 접촉방지 미조치 <input type="checkbox"/> 접촉방지 유효성 불량 <input type="checkbox"/> 기타
19. 위험물 저장취급 시설					
	위험물과 가연물과의 접촉 또는 혼합, 분해 촉진에 대한 방지조치 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 접촉방지 미조치 <input type="checkbox"/> 접촉방지 유효성 불량 <input type="checkbox"/> 기타

20. 소방활동에 관한 사항	2류 산화제와의 접촉 방지조치 여부			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 접촉방지 미조치 <input type="checkbox"/> 접촉방지 유효성 부적정 <input type="checkbox"/> 기타
	3류 물과의 접촉방지에 대한 조치 여부			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 접촉방지 미조치 <input type="checkbox"/> 접촉방지 유효성 부적정 <input type="checkbox"/> 기타
21. 이용자 행동 상태	4류 인화 위험성 방지조치 여부			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 접촉방지 미조치 <input type="checkbox"/> 접촉방지 유효성 부적정 <input type="checkbox"/> 기타
	5류 점화원 가열, 충격, 마찰 등 방지조치 여부			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 접촉방지 미조치 <input type="checkbox"/> 접촉방지 유효성 부적정 <input type="checkbox"/> 기타
	6류 가연물 접촉 방지 조치 여부			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 접촉방지 미조치 <input type="checkbox"/> 접촉방지 유효성 부적정 <input type="checkbox"/> 기타
	비상응급경기 및 피난설비 활용시 장애 여부	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> 설비 작동불량 <input type="checkbox"/> 접근 장애(장애물 적치 등) <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 불법 주차차 다수 <input type="checkbox"/> 이면도로 미확보 <input type="checkbox"/> 기타
	소방차 긴급통행 등 소방활동 장애 여부	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> 불법 주차차 다수 <input type="checkbox"/> 이면도로 미확보 <input type="checkbox"/> 기타
	연소 확대요인 여부(인접건물 현황 등)			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 대지경계선 안에 돌이상의 건축물 <input type="checkbox"/> 다른 건축물로부터 수평거리 6m 이하 <input type="checkbox"/> 개구부가 다른 건축물에 향한 <input type="checkbox"/> 기타
	다수 인명피해 발생 우려 여부			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 다중이용업소 3개소 이상 <input type="checkbox"/> 수용인원 100인 이상 <input type="checkbox"/> 기타
	인명구조 및 피난활동 장애 여부			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 건축물 진입로 2개소 미만 <input type="checkbox"/> 기타
	자위소방대 조직 현황	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> 자위소방대 미조직 <input type="checkbox"/> 형식적인 자위소방대 조직 <input type="checkbox"/> 기타
	사다리차 등 대형소방차 접근 여건	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> 도로폭 4m 이하 <input type="checkbox"/> 불법 주차차 다수 <input type="checkbox"/> 기타
22. 이용자 행동 상태	1일 수용인원(□10명미만 □10명이상 □50명이상 <input checked="" type="checkbox"/> 100명이상 □500명이상 □1,000명이상)				
	연령별 비율 (100%)	<input checked="" type="checkbox"/> 어린이(취약전)	□청소년	<input checked="" type="checkbox"/> 성인	□노인
		230		34	

22. 관리자 특성 (관리자)	성별 비율 (100%)	남성		여성	
	연령별	□성인(65세 미만)		□노인(65세 이상)	
23. 관 할 소방서 거 리	성별	□남성		□여성	
24. 관할119센터 활동로 상 상설정체구간 존재 여부(리시아워 포함)	119안전센터	□2km 이하	□2~5km 이하	□5~10km 이하	□10km 초과
	소방서(구조대)	□2km 이하	□2~5km 이하	□5~10km 이하	□10km 초과
25. 주변 공설소화전과의 거리	□50m 이하	□100m 이하	□150m 이하	□200m 이하	□200m 초과
	건물진입 도로폭 □4m 이하 □4~6m 이하 □6m 이상				
26. 주 변 도 로 여 건	8이상 대형소방차 건물 진입 부서 가능 여부	□ 다수차량 부서 가능 □소수차량 부서 가능 □ 불가			
	건물 진입로 평시 불법주차 등 건물 4개면 작전 전개 가능성	□ 많음(중대 장애) □ 적음(일부 장애) □ 없음			
27. 숙박(여부(이용자))	□ 숙박 □ 비숙박	28. 숙박(여부(관리자))		□ 숙박 □ 비숙박	
	29. 화재 시 안전진출 연소확대 가능성	□ 높음 □ 보통 □ 낮음 □ 없음			
30. 화재 시 인접밀야 연소확대 가능성	□ 높음 □ 보통 □ 낮음 □ 없음				
	31. 중대한 화재진압 및 인명구조 장애요인				
32. 화상환자 있는 병원·요양원 등의 경우 침대로 피난할 수 있는 적정 경사로 존재 여부	□ 펠로티주차장 □ 통유리 등 살수·파괴·진입 장애 □ 가연성 외장재 □ 내부 가연물 다량 □ 배연 곤란 □ 단열 피난구 □ 내부구조 복잡 □ 중증환자 □ 영유아 이용자 □ 고령노인 □ 낮음(없음)		□ 적정 □ 통로 폭 협소 □ 없음		
	33. 야간 근무자 (65세이상)	□노인 □청장년	□여성	□남성	명

### 5. 승강기분야 점검표

점 검 일 시	2021. 12. 10. ~ 12. 17.	점 검 구 분	자체 점검
점 검 장 소	교사동		
점 검 자	(소속)행복크린사회적협동조합 (직위)시설대체용역	(성명) 조수철	(서명)
	(소속)월포초 (직위)행정실장	(성명) 이신영	(서명)
확 인 자	(소속)태화중합엘리베이터 (직위)엘리베이터담당	(성명) 송영섭	(서명)
	(소속)월포초 (직위)학교장	(성명) 이순희	(서명)
점검자 의견 (총 평 )			

  

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 체크)		
	적 합	부적합	해당 없음
○ 엘리베이터			
- 내부 이용자 안전수칙 부착 여부	✓	□	□
- 검사합격증명서 부착 여부	✓	□	□
- 문 닫힘 안전장치 작동상태 적정 여부	✓	□	□
- 비상 통화장치 작동 및 통화상태 적정 여부	✓	□	□
- 기계실 조속기 구동휠 보호커버 설치(관리) 여부	✓	□	□
<기타 점검 의견>			
○ 에스컬레이터			
- 승강장 주의표시 부착 여부	□	□	✓
- 검사합격증명서 부착 여부	□	□	✓
- 스킵트 가드 설치(관리) 상태 적정 여부	□	□	✓
- 에스컬레이터 디딤판 설치(관리)상태 적정 여부	□	□	✓
- 콤 설치(관리)상태 적정 여부	□	□	✓
<기타 점검 의견>			